

كرّاس شروط المشاركة

أني الممضي أسفله

(الأسم و اللقب و الصفة)

سعيا باسم و لحساب

(اسم المكتب و العنوان)

اصرح بأنني اطلعت ووافقت على الفصول التالية.

الفصل الأول: موضوع الاستشارة: تتعلق هذه الاستشارة بـ "أشغال صيانة محول الكهرباء HTA/BT بميناء الصيد البحري بباب الزبيب"

ويتضمن جدول الأثمان محتوى هذه الأشغال بكل دقة.

الفصل الثاني: شروط المشاركة:

يمكن المشاركة في هذه الاستشارة المقاولات التونسية المتحصلة على التأهيل في النشاط **B2C2** أو أكثر

الفصل الثالث: احترام شروط تقديم العروض و مدة صلاحيتها :

- يجب أن تصل العروض خلال أوقات العمل إلى المكان و في التاريخ المحددين بالإعلان عن الاستشارة.

- يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم لمدة 60 يوماً ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل حدد لقبول العروض.

- بمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة و تحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لإعداد عروضهم و للتنفيذ المحكم للتزاماتهم.

- تقصى كل العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر تاريخ حدد لذلك (ختم مكتب الضبط هو المعتمد).

الفصل الرابع : محتوى ملف طلب العروض و طريقة تقديمها :

- ترسل العروض في ظرف مغلق و ذلك عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع أو يقع إيداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوكالة أثناء أوقات العمل في أجل أقصاه يوم **2021/04/23** (ختم مكتب الضبط هو المعتمد). يوجه باسم السيد الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، ميناء الصيد البحري بحلق الوادي 2060 تونس ص-ب 64 - يحمل عبارة "لا يفتح" ، استشارة عدد **2021/14** "أشغال صيانة محول الكهرباء بميناء الصيد البحري بباب الزبيب".

وتكون العروض مقدمة وفقا للشروط التالية:

ظرف مغلق يحتوي وجوها على :

1. نسخة صالحة من التأهيل في النشاط.

2. مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمضي على استخراجه ستة أشهر (صالح إلى غاية آخر أجل لتقديم العروض).

3. كراس شروط المشاركة والخاصة مختومة و ممضاة.

4. العرض المالي و يحتوي على: جدول الأثمان و التفصيل التقديرى ممضى و مختوم.

شروط إقصاء الالالى للعروض: تقصى لجنة فتح العروض آليا العروض :

- الواردة أو المسلمة بعد الأجل المحدد لقبول العروض و ذلك باعتماد تاريخ الوصول إلى مكتب الضبط

- التي لا تتضمن:

• جدول الأثمان الفردية أو التفصيل التقديرى أو لم تعمم جميع الفصول

لا يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم لأي سبب من الأسباب المطالبة بتعويض .



الفصل الخامس : فتح الظروف المحتوية على العروض :

تكون جلسة فتح الظروف مغلقة، تجتمع لجنة فتح و تقييم العروض في جلسة واحدة لفتح و تقييم الظروف. ولتوسيع مجال المنافسة يمكن للجنة أن تدعى كتابيا، في الأجل الذي تحدده، المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة إلى استيفاء وثائقهم أو الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المحددة بذلك. و يستثنى من هذا الأجراء وثائق الإقصاء الآلي.

الفصل السادس : تقييم العروض :

تتولى اللجنة التثبت بالإضافة إلى الوثائق الإدارية و في صحة الوثائق المكونة للعروض المالية و تصحيح الأخطاء الحسابية و المادية عند الاقضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا. و تقترح إسناده إذن الشراء للمقاولة الأدنى سعرا.

الفصل السابع : إجراء إسناد الطلبة :

- بعد المصادقة على نتيجة تقرير تقييم العروض من قبل الرئيس المدير العام، يتم إسناد العرض إذن الشراء يذكر خلاله مرجع الاستشارة و يتهدد العارض بتنفيذ الأشغال وفق ملف الاستشارة.
- تحسب الآجال بداية من اليوم الموالي لحصول المتعهد على إذن الشراء (مباشرة أو عن طريق الفاكس).

العرض

أطاعت و وافت



كراس الشروط الإدارية الخاصة

الفصل الأول: موضوع الاستشارة

تعلق المقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط الإدارية الخاصة هذا " باشغال صيانة محول الكهرباء HTA/BT بميناء الصيد البحري بكاب الزبيب " و يتضمن جدول الأثمان محتوى هذه الأشغال بكل دقة.

الفصل الثاني: الوثائق المكونة لازن الشراء و ترتيبها التفاضلي:

ت تكون الطلبية من الوثائق التالية:

1. جدول الأثمان و التفصيل التقديرى،

2. كراس الشروط الإدارية الخاصة هذا،

في حالة وجود تضارب بين بيانات الأثمان المكتوبة بالأحرف وتلك المكتوبة بالأرقام على جدول الأثمان والتفصيل التقديرى فإن الأثمان المكتوبة بالأحرف هي التي تعتمد و تعدل وジョبا البيانات المخالفة لها وكذلك الأخطاء المادية في العمليات المحاسبية.

الفصل الثالث: الحجز بعنوان الضمان:

تقوم الوكالة بحجز بعنوان الضمان مبلغًا قيمته 10% من مبلغ الطلبية، يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الطلبية بعد إيفائه بكل التزاماته وذلك في أجل شهر من القبول النهائي للأشغال.

وإذا تم إعلام بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأي وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأن العارض لم يفي بجميع إلتزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان إلا بعد إيفائه بكل التزاماته.

الفصل الرابع: طريقة الخلاص:

يقع خلاص المتعهد بعد القيام بجميع المهام المكلف بها وتقديم فاتورة في الغرض مرفقة بمحضر استلام وقتي دون تحفظات وبعد طرح المبالغ المتعلقة بقيمة الحجز بعنوان الضمان وعقوبة التأخير في صورة ثبوتها.

الفصل الخامس: التغيير في كمية الأشغال:

لا يمكن للمتعهد أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الأشغال ما لم تتجاوز نسبة 20% من المبلغ الأصلي للطلبية.

وتحسب قيمة الأشغال المنجزة زيادة على الكميات المقدرة بإذن الشراء الأصلي بناءً على الأثمان الأساسية المعرفة بقائمة الأثمان.

الفصل السادس: تحديد آجال التنفيذ:

حددت آجال التنفيذ بـ 30 يوماً تحتسب بداية من اليوم الموالي من تسلم إذن الشراء مباشرة أو عن طريق الفاكس.

الفصل السابع: غرامات التأخير:

عند تجاوز المدة المحددة تسلط على المقاولة غرامة مالية تقدر بخمسون دينارا (50 د) عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الـ 5% من المبلغ الجملى للطلبية .

وتطبق هذه الغرامات دون تنبيه مسبق أو إتخاذ أي إجراء .

الفصل الثامن: الإستلام الوقتي:

عند الانتهاء من الأشغال يعلم المتعهد كتابيا الوكالة بتاريخ الإستلام الوقتي. ويتم إعداد محضر استلام وقتي في الغرض مضى من قبل ممثل عن الإدارة الفنية و المتعهد من دون تحفظات.

ويتولى ممثل الوكالة، بعد أن يكون قد وجه الدعوة إلى المتعهد، القيام بالمعاينات الخاصة بالإستلام الوقتي.



الفصل التاسع: أجل الضمان:

حددت مدة الضمان بسنة (12 شهرا) ابتداء من تاريخ مفعول الإسلام الوقتي و يتعين على المتعهد طيلة هذه المدة تلافي الفائض وإصلاح سوء الإنجاز موضوع التحفظات المرفقة للإسلام الوقتي إن وجدت. كما يتعين عليه تدارك كل خلل تتبه إليه الوكالة حتى يعود المنشأ كما كان عند الإسلام الوقتي أو بعد إصلاح النقصان الملاحظة أثناء هذا الإسلام.

الفصل العاشر: الإسلام النهائي:

عند انقضاء أجل الضمان يطلب المتعهد كتابيا إجراء عملية الإسلام النهائي. إذا لم يكن عند انقضاء هذا الأجل قد أنجز الأشغال و الخدمات المطلوب باتمامها عند الإسلام الوقتي أو أثناء مدة الضمان، و يمدد في أجل الضمان حتى الأنجاز الكامل للطلبات سواء تم ذلك من قبل المتعهد، أو مزود آخر، وجبًا على نفقته و تحت مسؤوليته.

يدون الإسلام النهائي بمحضر يعده فورا مثل الوكالة و يمضي بمعنيه المتعهد.

الفصل الحادى عشر : فسخ الطبيبة :

يمكن للوكالة إلغاء إذن الشراء إذا لم يمثل المتعهد لمقتضيات كراس الشروط موضوع هذه الاستشارة بعد التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه القيام بالتزاماته في أجل عشرة أيام، بانقضاء هذا الأجل، يخول للإدارة اتخاذ الإجراءات الازمة لإنجاز المطلوب عن طريق الغير و تكون النفقات الإضافية المترتبة عن إصدار إذن شراء جديد على حساب المتعهد المتخل، و تخصم من المبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة له مع الحفاظ على الحقوق التي تمارس ضده إن كانت المبالغ المستحقة غير كافية و في صورة تسجيل نقص في النفقات فإنه لا يمكن للمتعهد الاستفادة من ذلك و لو جزئيا.

ختم و امضاء العارض



Bordereaux de prix / Détail estimatif
Maintenance du poste transformateur du port de Cap Zbib
Poste HTA/BT Réf : 322120 160 KVA

N°	Désignation des travaux	U	Qté	PU HTVA	PT HTVA
1	<u>Inter-Sec MT :</u> - Fourniture, pose et branchement d'un inter-sec 30KV, - Vérifier le mécanisme de manœuvre, serrage des connections, - Dépose de l'ancien Inter-sec et remettre au personnel du port. L'ensemble	Ens	1		
2	<u>Sectionneur à Fusible MT :</u> Fourniture, pose et branchement d'un sectionneur à fusible de ligne aérienne 30KV triphasé sur pylône STEG et toutes sujétions de mise en service. L'ensemble	Ens	1		
3	<u>Mise à la terre :</u> La vérification de la continuité, et améliorations de l'état des regards de terre (3 piquets, câble 1x35mm ² V/J...) ainsi que la mise à la terre du poste conformément aux normes et tout le nécessaire de mise en service. L'ensemble	Ens	1		
4	<u>Maintenance du local en génie civil :</u> Maintenance du poste de transformation électrique HTA/BT : - Le dépoussiérage, le nettoyage de tous les composants du poste ainsi que le vernissage des isolateurs après vérification de leur validité. - Le badigeonnage intérieur et extérieur en deux couches croisées, - Exécution de l'étanchéité de la toiture terrasse de superficie 12 m ² y compris forme de pente, Application d'une couche d'accrochage en émulsion bitumineuse à raison de 300g/m ² , pose d'un monocouche préfabriqué de 4mm d'épaisseur prolongé sur les relevés d'une hauteur de 15cm, traitement des gargouilles, relevé d'étanchéité, exécution d'une couche de protection en vernis aluminium compatible, Fourniture et pose de moignon en plomb de 2,5mm d'épaisseur et des descentes d'eau - Réparation des enduits endommagés, - Traitement des composants conçus en fer forgé du poste (portes, ferrures, ... etc.) brossage, application des couches antirouille et des couches de peinture marine et toutes sujétions. L'ensemble	Ens	1		
Total HTVA					
Total TVA					
Total TTC					
Arrêté	le	Présent	Devis	Estimatif	à la somme en TTC (en toutes Lettres) :
.....
.....

Signature et cachet du fournisseur

