

كراس الشروط الخاصة

إني الممضي أسفله :.....اصرّح بأنني إطلّعت ووافقت على الفصول الآتية.

الفصل الأول : موضوع الاستشارة

تتعلق هذه الاستشارة بـ اقتناء مكيفات هواء Split Système لفائدة وكالة موانئ و تجهيزات الصد البحري .

الفصل الثاني : شروط المشاركة:

يمكن للمؤسسات التي تمّت مراسلتها و الراغبة بالمشاركة في هذه الاستشارة :

- سحب كراس الشروط من مقرّ وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري بميناء حلق الوادي .
- إرسال العروض عن طريق البريد السريع أو المضمون الوصول أو يقع إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوكالة أثناء أوقات العمل في أجل أقصاه يوم : **2020/07/10** (ختم مكتب الضبط هو المعتمد) ، في ظرف مغلق يوجه باسم السيّد الرئيس المدير العام لوكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري، ميناء الصيد البحري بحلق الوادي 2060 - ويحمل عبارة " لا يفتح " :استشارة عدد **2020/23** "اقتناء مكيفات هواء" .

و يحتوي الظرف وجوبا على الوثائق التالية :

1. مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمضي على استخراجها السنة اشهر (صالح الى غاية آخر أجل لتقديم العروض)..
2. نسخة من للتصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل 20 يوم على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض
3. شهادة انخراط بإحدى الأنظمة الاجتماعية.
4. كراس الشروط الإدارية والفنية (مختومة و ممضاه).
5. جاذبة الفنية للمكيفات المقترحة (Prospectus Technique) .
6. بطاقة الاموا ص فات الفنية المصاحبة ملحق عدد 01 (معمّرة مع ختمها و إمضائها).
7. جدول الاثمان الفردية و التفصيل التقديري ممضى و مختوم.

الفصل الثالث : احترام شروط الاستشارة و مدة صلاحيتها :

- يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم لمدة 60 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل حدد لقبول العروض.

- لا يمكن سحب العروض أو إدخال تغييرات عليها مهما كان نوعها.

* شروط إقصاء العروض: تقصى العروض :

- التي لا تتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ،بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من أجل إضافي لاستكمال ملفاتهم .
- الغير المطابقة لشروط الاستشارة.
- التي تصل بعد الأجل المحدد لقبول العروض و ذلك باعتماد تاريخ مكتب الضبط المركزي.
- التي لا تتضمن جدول الاثمان الفردية و التفصيل التقديري .
- و لا يمكن في هذه الحالات ،للمشاركين الذين تمّ إقصاء عروضهم المطالبة باىّ تعويض .

الفصل الرابع : تحديد اجل التنفيذ :

يلتزم المزود بتوفير المكيفات في أجل خمسة عشر يوم (15) تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لاستلام اذن الشراء .

الفصل الخامس: غرامة التأخير:

- تحتسب آجال التنفيذ ابتداءً من تاريخ اليوم الموالي لتسلم اذن الشراء مباشرة أو عن طريق الفاكس .
- في حالة حصول تأخير غير مبرر في تسليم المكيفات تتطابق غرامة مالية مقدّرة بـخمسون دينار (50 د) عن كل يوم تأخير تخصم بصفة آلية عند خلاص الفاتورة على أن لا تتعدى الـ5 % من القيمة الجمالية للعرض باحتساب كامل الأدياءات .

الفصل السادس :اختيار المزود:

يقع اختيار المشارك الذي قدّم العرض المالي الجملي الأقلّ ثمناً والمطابق فنياً طبقاً للملحق عدد 01.

الفصل السابع : استلام المعدات :

يتم تسليم المكيفات بمغارة وكالة موانئ بميناء الصيد البحري بحلق الوادي ويتم تحرير محضر استلام وقتي في الغرض دون تحفظات ممضى من قبل المزود و ممثل عن الوكالة.

الفصل الثامن: طريقة الخلاص :

يقع خلاص المزود بعد الاستلام الوقتي بدون تحفظات و تقديم فاتورة في الغرض مرفقة بوصول التسليم Bon de livraison.

الفصل التاسع الفصل: مدة الضمان :

حدّدت مدة الضمان بسنة ، تحتسب ابتداءً من تاريخ التسليم و يتعيّن على المزود الذي سيتمّ اختياره الإدلاء بشهادة الضمان.
خلال فترة الضمان، يلتزم المزود برفع كلّ الإخلالات التي قد تطرأ أثناء مدة الضمان أو استبدال المعدات في صورة وجود خلل عند كل إشعار يصدر عن الوكالة و كل تأخير ينجر عنه تمديد في مدة الضمان إلى غاية القيام بالإصلاحات المطلوبة .

العاشر: الغاء إذن الشراء:

يمكن للوكالة إلغاء إذن الشراء إذا لم يمتثل المزود لمقتضيات كراس الشروط موضوع هذه الاستشارة بعد التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه للقيام بالتزاماته في اجل عشرة أيام، بانقضاء هذا الأجل يخول للإدارة اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام المشروع عن طريق الغير و تكون النفقات الإضافية المترتبة عن إصدار إذن شراء جديد على حساب المتعهد المتخلي، و تخصم من المبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة له مع الحفاظ على الحقوق التي تمارس ضدّه إن كانت المبالغ المستحقة غير كافية، و في صورة تسجيل نقص في النفقات فإنه لا يمكن للمتعهد الاستفادة من ذلك و لو جزئياً.

الفصل الحادي عشر: النزاع:

في حالة نشوب نزاع بين الأطراف يقع اللجوء إلى التسوية بالتراضي وفي حالة عدم التوصل إلى حل فإن محاكم مدينة تونس هي المختصة للبت في النزاع.

إطلعت و وافقت

الإمضاء:

Cahier des Clauses Techniques Particulières ACQUISITION DES CLIMATISEURS

1. OBJET : Acquisition de 08 climatiseurs pour l'agence des ports et des installations de pêche.

2. LIEU DE LIVRAISON : Port de pêche de la Goulette.

3. CONDITIONS DE BASE :

- Humidité relative : 60%
- Température ambiante extérieure: 38°C
- Température intérieure : 26°C en été et 19°C en hiver (à ±1°C)
- Puissance calorifique : 12000 BTU/h
- Puissance absorbée : entre 1000W et 1700W
- Classe énergétique : maximum 4
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

Il sera prévu des climatiseurs split-système chaud/Froid (réversibles) dans les différents bureaux de l'administration pour garantir la fraîcheur convenable à l'intérieur. Ils seront livrés complets avec tous les systèmes de régulation et de sécurité au fonctionnement.

Chaque climatiseur sera composé de deux unités séparées (intérieure et extérieure) pré-chargées en fluide frigorigène, reliées par un jeu de tuyauteries entièrement soudé, en cuivre, qualité frigorifique, calorifugées par des manchons en mousse synthétique d'épaisseur adéquate et protégées dans les parties passant à l'extérieur. Les ailettes en aluminium.

A. Unité intérieure/Evaporateur (Murale) :

- Moto-ventilateur centrifuge,
- Platine de commande équipée d'un thermostat de régulation et d'un interrupteur marche/arrêt
- Un afficheur digital et une télécommande
- Grille d'aspiration et de soufflage, avec filtre d'air régénérable
- Equipé d'un tuyau de ré-évaporation des eaux de dégivrage
- Accessoires frigorifiques.
- Carrosserie en tôle peinte avec isolation en laine de verre.

B. Unité extérieure/Condenseur :

- Moto-ventilateur hélicoïde à accouplement direct,
- Compresseur hermétique à piston avec protection interne des enroulements,
- Accessoires frigorifiques.

C. Condition de livraison :

- Un système de fixation et un support mural convenable.
- Un câble de branchement (3x2.5mm²) et une prise à contact de mise à la terre.
- Les châssis employés devront être résistants à la corrosion en milieu froid et humide.
- Tous les matériels présentés seront obligatoirement sélectionnés à partir d'appareils conformes aux fiches techniques justifiés par le constructeur.
- Il sera procédé aux essais de bonne conformité au lieu de livraison.
- Délai de garanti une année à partir de la date de livraison.

Lu et approuvé.

Caractéristiques techniques des Climatiseurs proposés

N°	Spécifications demandées	Marque	Spécifications proposées
01	<p><u>Climatiseur split système chaud-froid de puissance 12000BTU :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tension d'alimentation : 220-240V / 50Hz - Puissance absorbée : entre 1000W et 1700W - Classe énergétique : maximum 4 - Niveau sonore maximum : <i>intérieur</i> : 45dba <i>extérieur</i> : 55dba - Garantie : minimum 1 an - Un afficheur digital et une télécommande - Un système de fixation et un support mural convenable. 		

Lu et approuvé.

Bordereaux des Prix et Devis Estimatif

Acquisition des Climatiseurs 12000Btu

N°	Désignation	U	Qté	PU HT	PT HT
01	<p><u>Acquisition Climatiseur :</u> La fourniture d'un split système chaud-froid, de puissance 12000Btu/h composé d'une unité de condensation à l'extérieur et une unité intérieure de type horizontal. Ils seront livrés complets avec tous les systèmes de régulation et de sécurité au fonctionnement détaillés au CCTP et ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le circuit de réfrigération est entièrement soudé et rempli de fluide frigorigène, - Un afficheur digital et une télécommande, - Un support convenable à monter sur une cloison, - Les châssis résistants à la corrosion en milieu froid et humide, - Un câble de branchement et une prise à contact de mise à la terre. - Puissance absorbée : entre 1000W et 1700W - Classe énergétique : maximum 4 <p>L'unité : </p>	U	08		
				TOTAL HT	
				TOTAL TVA	
				TOTAL TTC	

Montant Total TTC (en Toute Lettres) :

.....

Cachet et Signature.

استشارة عدد: 2020/23

إلى شركة:

الفاكس:

إقتناء عدد 08 مكيفات هواء Split Système

تعتزم وكالة مواني و تجهيزات الصيد البحري القيام بإعلان استشارة قصد اقتناء 08 مكيفات هواء Split

. Système

فعلى المؤسسات المختصة والتي تمت مراسلتها و الرغبة بالمشاركة في هذه الاستشارة :

- سحب كراس الشروط من مقر وكالة مواني و تجهيزات الصيد البحري بميناء حلق الوادي أو من الموقع

الإلكتروني للوكالة: www.apip.nat.tn

- ترسل العروض عن طريق البريد السريع أو المضمون الوصول أو يقع إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي

بالوكالة أثناء أوقات العمل في أجل أقصاه يوم: 2020/07/10 (ختم مكتب الضبط المركزي هو المعتمد) ، في

ظرف مغلق يوجه باسم السيد الرئيس المدير العام لوكالة مواني و تجهيزات الصيد البحري، ميناء الصيد البحري بحلق

الوادي 2060 - ويحمل عبارة " لا يفتح" :استشارة عدد 2020/23 : " اقتناء مكيفات هواء Split Système "

- تقدّم العروض وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من كراس شروط الاستشارة .

- يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم لمدة ستون (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي لأخر أجل حدّد لقبول

العروض .

الإمضاء

