

إنني الممضي أسفله: (الأسم و اللقب و الصفة)
سعيًا باسم و لحساب (أسم المقالة و العنوان)
أصرّح بأنني إطلعت و وافقت على الفصول التالية.

الفصل الأول: موضوع الاستشارة: تتعلق هذه الاستشارة بأشغال "صيانة محطة ضخ المياه المستعملة بميناء الصيد البحري بالمهدية في قسط وحيد".

ويتضمن جدول الأثمان محتوى هذه الأشغال بكل دقة.

الفصل الثاني: شروط المشاركة:

يمكن للمقاولات التونسية المختصة المشاركة في هذه الاستشارة.

الفصل الثالث: احترام شروط تقديم العروض و مدة صلوحيّتها :

- يجب أن تصل العروض خلال أوقات العمل الى المكان و في التاريخ المحددين بالإعلان عن الاستشارة.
- يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم لمدة 60 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل حدد لقبول العروض.
- بمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة و تحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعطيات التي يرونها لازمة لإعداد عروضهم و للتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.
- تقصى كل العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر تاريخ حدد لذلك (ختم مكتب الضبط هو المعتمد).

الفصل الرابع : محتوى ملف الإستشارة و طريقة تقديمها :

- ترسل العروض عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط " Tuneps " في اجل أقصاه يوم 2025/09/04 الساعة الثانية ظهرا.
- وتكون العروض مقدمة وفقا للشروط التالية:

1. نظير من مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمضي على استخراجها الثلاثة اشهر،

2. كراس شروط المشاركة والخاصة مختومة و ممضاة،

3. بطاقة إرشادات ملحق عدد 01

4. الملحق عدد 02 المتعلق بالفصل الثالث بجدول الأثمان و التفصيل التقديري و الخاص بالمضخات " Groupe

électropompe " معمر كامل الفصول بكل دقة ممضى و مختوم،

5. الجذاذات الفنية المتعلقة بالمضخات " Groupes électropompe " المقترحة بالعرض،

6. قائمة في المشاريع المماثلة: الإدلاء بما يفيد أن العارض قد أنجز على الأقل مشروع واحد مماثل بقيمة لا تقل

على 60 ألف دينار في مجال أشغال صيانة شبكات التطهير، يحرر طبقا للأنموذج بالملحق عدد 03 ممضى و

مختوم مع الإدلاء بكل الوثائق و الإثباتات الضرورية

7. العرض المالي و يحتوي على: جدول الأثمان و التفصيل التقديري ممضى و مختوم.

شروط إقصاء اللآلى للعروض: تقصى لجنة فتح و تقييم العروض آليا :

- العروض الواردة أو المسلمة بعد الأجل المحدد لقبول العروض .

- العروض التي لا تتضمن جدول الاثمان الفردية و التفصيل التقديري أو لم تعمر جميع الفصول.



لا يمكن للمشاركين الذين تم اقصاء عروضهم لأي سبب من الاسباب المطالبة بتعويض .

الفصل الخامس : فتح العروض :

تكون جلسة فتح و تقييم العروض مغلقة.

تجتمع اللجنة في جلسة واحدة لفتح العروض الإدارية و المالية. ولتوسيع مجال المنافسة يمكن للجنة أن تدعو كتابيا، في الأجل الذي تحدده، المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة، باستثناء وثائق الإقصاء الآلي التي تعتبر في التقييم الفني، إلى استيفاء وثائقهم أو الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المحددة بذلك.

الفصل السادس : تقييم العروض :

تتولى اللجنة ذاتها التثبّت بالإضافة إلى الوثائق الإدارية في صحّة الوثائق المكوّنة للعروض المالية وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.

كما تتولّى في مرحلة ثانية التثبّت في مدى مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقدّم إسناده إذن الشراء في صورة تقيّده بالمقتضيات التالية:

- مطابقة عرضه الفني المقترح بالملحق عدد 02 للشروط الدنيا المطلوبة: على العارض تعمير كامل الخانات بالملحق، مع توفير الجذاذة الفنية للمضخات المقترحة بعرضه مختومة و مضاة.

ملاحظة: يقصى العارض في صورة غياب الملحق عدد 2 أو عدم تعمير جميع الخانات أو عدم تطابقها مع المواصفات الدنيا المذكورة بالملحق

- على أن يقدم ما يفيد إنجاز على الأقل، مشروع واحد مماثل في مجال أشغال صيانة شبكات التطهير بقيمة لا تقل على 60 أ.د ، مع الإدلاء بنسخ من محاضر الإستلام الوقي أو الوثائق التي تثبت قبول الأشغال إضافة إلى كل ما يثبت قيمة و نوعية المشاريع .

إذا تبين أنّ العرض الفني المقترح من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا غير مطابق لما هو مطلوب، يتم إقصائه، و يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة لبقية العروض المنافسة الأخرى حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

الفصل السابع : إجراء إسناد الطلبية :

بعد المصادقة على نتيجة تقرير فرز و تقييم العروض من قبل الرئيس المدير العام، يتم إسناد العارض إذن الشراء يذكر خلاله مرجع الاستشارة و يتعهد العارض بتنفيذ الأشغال وفق ملف الاستشارة.

- تحتسب الأجل بداية من اليوم الموالي لحصول المتعهد على إذن الشراء (مباشرة أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني).

العارض

أطلعت و وافقت



الفصل الأول: موضوع الاستشارة

تتعلق المقتضيات المنصوص عليها بكراس الشروط الإدارية الخاصة هذا بأشغال " صيانة محطة ضخ المياه المستعملة بميناء الصيد البحري بالمهدية " و يتضمن جدول الأثمان والتفصيل التقديري محتوى هذه الأشغال بكل دقة.

الفصل الثاني: الوثائق المكونة لإذن الشراء و ترتيبها التفاضلي:

تتكون الطلبية من الوثائق التالية:

1. جدول الأثمان و التفصيل التقديري،

2. كراس الشروط الإدارية الخاصة هذا،

في حالة وجود تضارب بين بيانات الأثمان المكتوبة بالأحرف وتلك المكتوبة بالأرقام على جدول الأثمان والتفصيل التقديري فإن الأثمان المكتوبة بالأحرف هي التي تعتمد و تعدل وجوبا البيانات المخالفة لها وكذلك الأخطاء المادية في العمليات المحاسبية.

الفصل الثالث: الحجز بعنوان الضمان:

تقوم الوكالة بحجز بعنوان الضمان مبلغا قيمته 10 % من مبلغ الطلبية، يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الطلبية بعد إيفائه بكل التزاماته وذلك في أجل أربعة أشهر من القبول النهائي للأشغال. وإذا تم إعلام بمقتضى رسالة معلة ومضمونة الوصول أو بأي وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأن العارض لم يفي بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان إلا بعد إيفائه بكامل التزاماته.

الفصل الرابع: طريقة الخلاص:

يقع خلاص المتعهد بعد القيام بجميع المهام المكلف بها وتقديم فاتورة في الغرض مرفقة بمحضر إستلام وقتي دون تحفظات وبعد طرح المبالغ المتعلقة بقيمة الحجز بعنوان الضمان وعقوبة التأخير في صورة ثبوتها.

الفصل الخامس: التغيير في كمية الأشغال:

لا يمكن للمتعهد أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الأشغال ما لم تتجاوز نسبة 20 % من المبلغ الأصلي للطلبية. وتحتسب قيمة الأشغال المنجزة زيادة على الكميات المقدرة بإذن الشراء الأصلي بناءا على الأثمان الأساسية المعرفة بقائمة الأثمان.

الفصل السادس: تحديد آجال التنفيذ:

حددت آجال التنفيذ بخمسة و أربعون (45) يوما بداية من اليوم الموالي لتسلم إذن شراء.

الفصل السابع: غرامات التأخير:

عند تجاوز المدة المحددة تسلط على المقاول غرامة مالية تقدر بمائة دينار (100 د) عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الـ 5 % من المبلغ الجملي للطلبية. وتطبق هذه الغرامات دون تنبيه مسبق أو إتخاذ أي إجراء .



الفصل الثامن: الإستلام الوقتي:

عند الانتهاء من الأشغال يعلم المتعهد كتابيا الوكالة بتاريخ الإستلام الوقتي. ويتم إعداد محضر إستلام وقتي في الغرض ممضى من قبل ممثل عن الوكالة و المتعهد دون تحفظات.

و يتولى ممثل الوكالة، بعد أن يكون قد وجه الدعوة الى المتعهد، القيام بالمعاينات الخاصة بالإستلام الوقتي.

الفصل التاسع: أجل الضمان:

حدّدت مدة الضمان بسنة (1 سنة) ابتداء من تاريخ مفعول الإستلام الوقتي و يتعين على المتعهد طيلة هذه المدة تلافي النقائص وإصلاح سوء الإنجاز موضوع التحفظات إن وجدت. كما يتعين عليه تدارك كل خلل تنبه إليه الوكالة حتى يعود المنشأ كما كان عند الإستلام الوقتي أو بعد إصلاح النقائص الملاحظة أثناء هذا الإستلام.

الفصل العاشر: الإستلام النهائي:

عند إنقضاء أجل الضمان يطلب المتعهد كتابيا إجراء عملية الإستلام النهائي. إذا لم يكن عند انقضاء هذا الأجل قد أنجز الأشغال و الخدمات المطالب باتمامها أثناء مدّة الضمان، و يمدد في أجل الضمان حتى الأنجاز الكامل للطلبات سواء تم ذلك من قبل المتعهد، أو مزود آخر، وجوبا على نفقته و تحت مسؤوليته.

يدوّن الإستلام النهائي بمحضر يعدّه ممثل الوكالة و يمضيه بمعيّة المتعهد.

الفصل الحادي عشر : فسخ الطلبية :

يمكن للوكالة إلغاء إذن الشراء إذا لم يمتثل المتعهد لمقتضيات كراس الشروط موضوع هذه الاستشارة بعد التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه للقيام بالتزاماته في أجل عشرة أيام، بانقضاء هذا الأجل، يخوّل للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز المطلوب عن طريق الغير و تكون النفقات الإضافية المترتبة عن إصدار إذن شراء جديد على حساب المتعهد المتخلي، و تخصم من المبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة له مع الحفاظ على الحقوق التي تمارس ضده إن كانت المبالغ المستحقة غير كافية و في صورة تسجيل نقص في النفقات فإنه لا يمكن للمتعهد الاستفادة من ذلك و لو جزئيا.

ختم و امضاء العارض



ملحق عدد 01

بطاقة إرشادات عامة

أشغال صيانة محطة ضخ المياه المستعملة بميناء المهدية

- الاسم الاجتماعي :

الطبيعة القانونية :

عنوان المقر :

الهاتف :الجوال.....

الفاكس :

العنوان الإلكتروني :

المعرف الجبائي :

عدد أعوان التأطير الفنيين :

الطرف المؤهل لإمضاء الوثائق المتعلقة بالعرض :

(الاسم واللقب والصفة)



Caractéristiques techniques des groupes de pompes

Réhabilitation de la station de relevage des eaux usées
au port de pêche Mahdia

N°	Spécifications demandées	Marque	Spécifications proposées
01	<u>Groupe Electropompe :</u> - HMT = 11 mCE$\pm$5% - Débit = 10 l/s $\pm$10% - Passage libre $\geq$ 60 mm - Nombre de tours $\leq$ 1500 Tr/min - Sonde de protection Thermique immergée dans le bobinage <u>Accessoires :</u> - Pied d'assise - Barre de guidage en INOX - Boulonnerie en INOX, - Chaîne de levage en INOX - Câble électrique IP68		

Remarque : L'entreprise doit fournir la fiche technique du groupe electropompe Proposé.

**Signature et cachet
de l'entreprise**



قائمة المشاريع المماثلة التي تم إنجازها

أشغال صيانة محطة ضخ المياه المستعملة بميناء المهدية

المشروع	إسم المشتري	المبلغ بالدينار (باعتبار جميع الاداءات)	تاريخ بداية الانجاز	تاريخ انتهاء الانجاز
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

ملاحظة : الإدلاء بنسخ من محاضر الإستلام و ما يثبت قيمة ونوعية المشاريع المماثلة.

حرر بـ في

إمضاء وختم المعارض



Bordereaux de Prix détaillés
Réhabilitation de la station de relevage des eaux usées
au port de pêche Mahdia

N°	Désignation des travaux	U	Qté	PU HTVA	PT HTVA
01	<u>Conduite PEHD DN100 :</u> Fourniture et pose des conduites de refoulement en PEHD DN110PN16 pour la sortie de la station vers regard ONAS. Les tuyauteries de refoulement sont fournies avec les accessoires de pose en électro-soudable et toutes sujétions de mise en place et bon fonctionnement. Le mètre linéaire	ml	15	...	
02	<u>Tranchées:</u> Exécution avec soin des travaux d'une tranchée en terrain de toute nature de dimensions (40x80)cm conformément aux normes y compris déblai, remblai, compactage, pose de lit de sable de sélection, transport aux décharges publics des excès, remise en état et toutes sujétions. Le mètre linéaire	ml	12	...	
03	<u>Groupe électropompe :</u> Fourniture sur site d'un groupe électropompe submersible, de type centrifuge monobloc pour le refoulement des eaux usées brutes, y compris tous les accessoires requis pour sa mise en place et son bon fonctionnement(pied d'assise, câble électrique IP68, boulonnerie, chaîne de levage et barre de guidage en INOX, joints et système de brassage) doit être de caractéristiques principales suivantes : - HMT =11 mCE ±10% - Débit =10 l/s ±10% - Passage libre ≥60 mm - Nombre de tours ≤1500 Tr/min - Sonde de protection Thermique immergée dans le bobinage L'ensemble	Ens	02		
04	<u>Vanne DN80 :</u> Fourniture sur site d'une Vanne élastomère à bride DN80 PN10 dans la ligne de refoulement. L'ensemble	Ens	01	...	



05	<u>Montage des équipements :</u> - Démontage, montage et essais des deux groupes électropompes. - Démontage, montage et essai vanne DN80 sur ligne de refoulement - Démontage, montage et essai d'un clapet anti-retour DN80 sur la ligne de refoulement (le clapet est fourni par l'APIP). - Raccordement de la conduite de refoulement au collecteur, et toutes sujétions de mise en place et bon fonctionnement. NB : Boulonneries en INOX L'ensemble	Ens	01	...	
06	<u>Nettoyage de la station :</u> - Nettoyage de la totalité de la station, puisard et panier de dégrillage. - Badigeonnage de la station, mur de la clôture en deux couches. - Brossage de la porte en fer forgé, application des couches anti-rouille et des couches de peinture laquée. - Remise en état des lieux et transport du déchet à la décharge public. L'ensemble	Ens	01	...	
Total HTVA					
Total TVA					
Total TTC					

Arrêté le Présent Devis Estimatif à la Somme en TTC (en toutes Lettres) :

.....

.....

Signature et cachet

